DETALHES DAS PLACAS DE ALERTA E ADVERTÊNCIA





DETALHE 1



DETALHE 2



NOTAS:

1. Devem ser fornecidas pelo fabricante da caixa ou quadro de medição homologado;
2. Fabricadas em alumínio de espessura mínima 1,2 mm para o quadro em alumínio;
3. Fabricadas em material polimérico de espessura mínima 2 mm para o quadro em policarbonato;
4. A placa de alerta de cuidado eletricidade deve apresentar raio típico na cor vermelha;
5. A placa de advertência da posição do disjuntor deve ter pintura de fundo amarela e letras pretas;
6. As inscrições devem ser indeléveis, vedado o uso de adesivo.

PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO



IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR:
- Apartamento: AP102
- Loja: LJ02
- Sala Comercial: SL102
- Condomínio: COND.

OBSERVAÇÃO:

1 - OS NÚMEROS INDICATIVOS DEVERÃO SER IMPRESSOS E TER ALTURA MÍNIMA 10mm;

2 - PLAQUETAS DE ACRÍLICO OU ALUMÍNIO, ARREBITADAS OU APARAFUSADAS.

AMAUC
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
Rua Marechal Deodoro, 772, 12º andar. Centro - Concórdia - SC 89700-905
Fone (49)3482 3500. www.amauc.org.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA - SC

PROJETO:
PROJETO ELÉTRICO ENTRADA DA ENERGIA - PISCINA PUBLICA E ESPAÇO MULTIUSO

ENDEREÇO DA OBRA:
RUA REINALDO GASPARETO, N°68, CENTRO - PERITIBA - SC

ESCALA: INDICADA

PRANCHA: ELE 07 /09

DISCRIMINAÇÃO:
DETALHES DAS PLACAS DE ALERTA E ADVERTÊNCIA
DETALHES DA PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
NOTAS CONSTRUTIVAS

DATA: SETEMBRO / 2025

DESENHO: RENATO

FOLHA: ABNT - A3

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:
Renato Bergamo
Assinado de forma digital por Renato Bergamo
Dados: 2025.09.26 09:42:19 -03'00'
RENATO BERGAMO
ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA - SC: 068.830-4

RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO:

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA - SC
CNPJ: 82.815.085/0001-20

Ficam reservados os direitos autorais de execução do projeto conforme Lei Federal n. 5.194/66